



forster omnia

MINERGIE® - Türe

Firma	Forster Profilsysteme AG, Amriswilerstrasse 50, 9320 Arbon
Material	Blend- und Flügelrahmen, thermisch getrenntes Profilsystem in Stahl oder Edelstahl, Türblatt mit Glasfüllung
Masse	Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm Türelement einflügelig
U _D -Wert	≤ 1.2 W/m²K

Diese Türkonstruktion erfüllt den **MINERGIE®-Standard**, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.

Code Nr. 128.22

Eine MINERGIE-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „forster omnia“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 01.11.2022

ARGE MINERGIE®-Türen
Dominik Dischl, VST

Bachenbülach, 01.11.2022

ARGE MINERGIE®-Türen
Daniel Furrer, VSSM